



VZW - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olierslagenlaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel: 32(0)2 674 57 11 • fax: 32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verlag nr.: B29670639, v.1

N 047486

Safety quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel: 081 432 611

Resi. Code:



PROCES-VERBAAL VAN GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: V&D Naam, Voornaam: Devalck - Hapoesma
Ident. Kaart nr.: Adres: E. Op de Bercklaan 8
BTW nr.: BE 897876936 Post nr. - Stad: 3140 Keerbergen
Tel: idem

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☒ Ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☐ ① Woonenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ ② Huishoudelijke werktenheid
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art ☒ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaring ☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid ☐ Art ☐ Art ☒ Werktenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens EAN: ☒ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 125 ☐ 160
Gegevens Ontworpen voor U_n: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 25 mm² - Type: EXVB
Beschrijving Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 30 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 29
installatie ☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand 2,9 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 1 MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: géén.
Nihil
Inbreuken Bestaande installatie:
Nihil
Opmerkingen: Verlichting, Reuker, Badkamers nog in opwerking.
Nihil

Visum DNB:

Aangestelde DNB:
Naam:

Visum:

Besluit(en):
☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 11/09/2009

• door hetzelfde erkend organisme (*)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: Voor de directeur generaal: Handtekening
Naam: Agent nr.: Datum: 11/09/2009
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s): ☐ Eéndraadsschema(s): ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid te garanderen.
blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het
controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



David PEETERS

2767

CENTRUM D.W. CENTRE

GSM 0478/78.26.74