



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5]

Conform

Inspecteur: Samy Damerdji

Verslagnummer: 05/16112022/17283/1/1

Algemeen

Adres controle:

Straat + nummer:

Astridlaan 12, 2580 Putte (België)

De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981

Type: Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5]

Bijkomende categorie:

Datum van de keuring: 16/11/2022

Eigenaar: Sander Roose

Installateur:

BTW installateur:

Type lokalen: Huis

Afwijking:

[Huishoudelijke installatie oud AREI [Afd 8.2.2]]



Elektrische installatie

Netbeheer: Iverlek

Nominale spanning: 3x400V + N - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 32A

Voedingskabel hoofdbord: XVB 4 X 10 mm²

Type aarding: Staven

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch

materiaal:

OK

EAN: 541448820061159493

Teller Nr: 1SAG3100158059

Dagindex: 4635

Nachtindex: 3798

Aardingsweerstand: 21,4 Ohm(mli)

Minimale isolatieweerstand: 7,51 MOhm

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 2 + 23

Rechtstreekse aanraking: OK

Onrechtstreekse aanraking: OK

Controle van de foutlussen: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

Automaten/zekeringen

Type: Automaat
Aantal kringen: zie schema
Nominale stroom:
Aantal polen:
Sectie(mm²):
Controle:

Differentieelschakelaars

mA	300	300	30
Nominale stroom(A)	40	40	40
IZt	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s
Type	A	A	A
Beveiligde kringen	25	23	10
Test	Ok	Ok	Ok

Besluit

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 16/11/2047

- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
 BTW BE0681.840.318
 Marktplein 1/3, 1740 Ternat
 Tel: 02 582 62 32
 Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

