



Brussel : 126, bus 12 – Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel
 Bergen : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes – 7000 Mons
 Luik : 61/63 – Rue Grand-Vinave – 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78
 Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77
 Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Ba.Irele,o.g : 340-0298168-28 B.T.W., BE 406.671.312

-VERTROUWELIJK-

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING INSTALLATIE

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-01).

Verslag nr : 0612009.1 to 109
 Datum van onderzoek : 20.1.2009
 Eigenaar Naam - Voornaam : Symus
 Adres : Rakenmakerstraat 201
 8200 Mechelen

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk
 Naam - Voornaam : Margriet Zwen
 BTW nr. / I.K. nr. :
 Adres installatie : Rakenmakerstraat 201
 8200 Mechelen

SOORT CONTROLE :

- (A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI:
☒ Controle vóór het onder spanning zetten - ☐ Controle van een bestaande installatie vóór indienststelling
☒ Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwarende van het vermogen op het openbaar distributienet, uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.

INSTALLATIE :

☒ Woonenheid ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Anderen : Rijk Verkeg 1, volgens het: ☐ Art.86 ☐ Art.87 van het AREI.
 Verdeler : 2-adu Aansluiting volgens kablring van het bord : Spanning : 1 Mko V.
 Voeding van het hoofdbord : 6 X 25 mm². Beveiliging aansluiting : 40 A. (☐ In max. te voorzien)
 Voedingskolom : 2 X 25 mm². Algemeen lastschakelaar : 40 A.
 Aantal borden : 1 Aantal eindkringen : 10 R_E = 2 Ω R_{IGEN} = 5 MΩ.
 Soort aarding : ☒ Plus ☐ piketten

Differentieel	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen
	16A	3	93A	Alc	16A	3	903	6-5				

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
A, G	02ALB3M	16	F	02ALB3M	6"
B-E, H-J	02ALB3M	21			

OVERTREDINGEN (INBREUKEN / OPMERKINGEN) :

geen Eandis

NOTA'S :

- De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☒ werd verzegeld ☐ is onverzegelbaar ☐ geen differentieel
 - De schema's: ☒ werden ondertekend ☐ werden niet ondertekend ☐ niet aanwezig

BESLUIT:

- ☒ - De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór: 20.01.2024
☐ - De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
☐ - Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
☐ - De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienststelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening)
 In opdracht van BIC - vzw

De aanvrager (Naam en handtekening))