

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Moermanshof 23 bus 001, 3150 Haacht

appartement

identificatiecode: 24033-G-2016_38192/EP14809/A001/D02/SD012

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 08-01-2020

Handtekening:

YANNICK VAN GESTEL

ZENGA
EP14809

Dit certificaat is geldig tot en met 14 september 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E48

Eis
E50BEN
E30

Andere eisen



Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	01/12/2016
Datum einde van de werken	14/09/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	7.616
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	93
Beschermd volume (m ³)	284
Verliesoppervlakte (m ²)	145
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	87
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,45
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,37
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.419
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20493989 / 20500707

Opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

De constructiedelen die niet voldoen aan de maximale U-waarden bevinden zich in de gemeenschappelijke ruimtes ter hoogte van het kelderniveau

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

YANNICK VAN GESTEL
ZENGA
Beekhoek 41, 2440 Geel
EP14809 | 0479635603

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.