


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier




ik!

Putsesteenweg 252 bus 0103, 2820 Bonheiden

appartement

identificatiecode: 12005-G-2015_217/EP02120/A001/D01/SD006

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 16-03-2022

Handtekening:


Vaste vertegenwoordiger van
Expertisebureau Dirk De Groof bvba,
Zaakvoerder van Adviesbureau Dirk De Groof bvba

DIRK DE GROOF

EP02120

Dit certificaat is geldig tot en met 21 december 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

- ☒ Het E-peil voldoet.

E26

Eis
E60BEN
E30

Andere eisen

- | | |
|---|---|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het K-peil (K33) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet. |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt. |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet. |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	31/12/2015
Datum einde van de werken	15/12/2020
Datum ingebruikname	21/12/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.273
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	106
Beschermd volume (m ³)	306
Verliesoppervlakte (m ²)	140
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	95
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,70
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,41
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	731
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30785359 / 30870819

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

DIRK DE GROOF
2580 PUTTE
EP02120

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.