

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of controlebezoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

✓

DE INSTALLATIE IS CONFORM

• ALGEMENE GEGEVENS

Verslagnummer	10312	Eigenaar	Q-craft .
Inspecteur	TUC	Gegevens installateur	
Het onderzoek is verricht op	03-03-2024	Gegevens opdrachtgever	
Plaats van het onderzoek	Pastoor Wouterstraat 16/Glv 2650 Edegem	EAN	541448820042785093
Type keuring	Periodiek controlebezoek Boek 1 - 6.5	Teller nr	1sag1105086299
Afwijkingen (deel 8 of deel 6)	Toegepast	Stand 1 (dag)	326
Type lokaal	Appartement	Stand 2 (nacht)	195

• GEGEVENS INSTALLATIE

Aard van de installatie	bestaande (deel 8)	Installatie	Van 01-06-2020 tot 1-06-2023
Type electrode	Pen/Baar	Bestaande kring	Ja
Spanning Un	Monofase 230V (FN-FF)	Situatieplan	Aanwezig
Diameter voedingskabel	4 x 10 mm²	Eendraadschema	Aanwezig
Bescherming van aansluiting	40A	Aantal borden	1
		Aantal eindstroombanen	10

• METINGEN

Gebruikte toestellen	Megger MFT1835 & Catex DT-102	Meetwaarden	Ra 14,5 Ohm Ri 50 Megaohm
Continuïteitsmeting	In orde		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ?	OK	Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ?	OK
De controle van de staat (vasthechtingen , beschadiging,..) van het elektrische materiaal (schakelaar,stopcontactenm verdeelborden,...) ?	OK	Visueel controle van opgesteld materiaal?	OK

• DIFFERENTIEEL

In (A)	In (A)	IΔ (mA)	Aantal Polen	Aantal Kringen	Testknop / Testlus
40	A	300	2	10	OK / OK
40	A	30	2	4	OK / OK

- **Opmerkingen en nota's**
 - 17.16 Dit attest kan ook gebruikt worden voor verkoop.

