

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 65109
Cont.pers.: Bram Apers
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: bram.apers@telenet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4401071-02
Voorl. verslagnr.:
Datum: 26/03/2014



Klant / Opdrachtgever:
ABE
LISPERSTRAAT 56
2500 LIER

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: ANTWERPSESTEENWEG 351 B2 LIER 2500
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 26/03/2014 Volgende binnen 300 maand of vóór 26/03/2039 Onderzoeker: GOEMAERE ROBIN
Eigendom van: -
Installateur: ABE bvba Lisperstraat 56 Lier 2500
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: Nog niet geplaatst Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1x230V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: ontbreekt Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 13,1 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/300mA is verzegeld met loodje: In orde bijkomende dif.: 2p 63A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: >10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11

Zie schema's voor verdere details.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I	Geen
N	Aansluiting DNB: 1x230V – max.63A

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
als ook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

GOEMAERE Robin
GSM: 0496/290.058
robin.goemaere@ocb.be

Eigenaar

Naam: antwerpsesteenweg, Nr. 351/2
Adres: 2500, Lier
Tel:
Handteken:


Keuring

Organisatie is gecontroleerd door:
Naam: OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Datum: Onderzoeker: GOEMAERE Robin
Bijlagen:
Handtekening: 26/03/2014

PV nr.: 4401074502
Handtekening: 

Installateur

Naam: uitvoerder
Straat_nr: uitvoerder, uit **AE. BVBA**
Gem.: uitvoerder, Lierstraat 56 - 2500 Lier
BTW: Tel. 03 480 68 67
Handteken: GSM 0498 50 68 67
BRAMAPERS@TELENET.BE



Eigenaar

Naam: antwerpsesteenweg, Nr 351/2
Adres: 2500, Lier

Tel:

Handteken:

Keuring

Organisatie:

Naam: Installatie is gecontroleerd door:

Datum: OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich

Bijlage: Onderzoeker: GOEMAERE Robin

Handteken:

Datum: 26/03/2014

PV nr.: 4101014-02

Handtekening: 

Installateur:


Naam: uitvoerder

Straat nr:

Gem.: uitvoerder, uitvoerder

BTW: uitvoerder

Handteken: BRAM.APERS@TELENET.BE



Eigenaar

Naam: antwerpsesteenweg, Nr. 351/2
Adres: 2500, Lier
Tel:
Handteken:

Keuring

Organisatie is gecontroleerd door:
Naam: OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Datum: Onderzoeker: GOEMAERE Robin
Bijlagen:
Handtekening: 2610312014
PV nr.: 4401071-02

Installateur

Naam: uitvoerder A.B.E. BVBA
Straat nr: uitvoerder Lisbethstraat 56 - 2500 Lier
Gem.: uitvoerder 03 480 68 67
BTW: uitvoerder GSM 0498 50 68 67
Handteken: BRAMAPERS@TELENET.BE

