



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 05/02/2026
ID-label:

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 05/02/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Zoetewei
Huisnummer	74
Busnummer	
Postcode	2580
Gemeente	PUTTE
Land	België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar

Naam	Via immo
Straatnaam	Zoetewei
Huisnummer	74
Busnummer	
Postcode	2580
Gemeente	PUTTE
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	3000 L
Datum plaatsing	na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja	Nee
☐	☒

Aanwezig

Ja	Nee
☒	☐

Keuring

OK	NOK
----	-----

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒
Stookoliefilter	☒	☐
Lekt stookoliefilter	☒	☐
RESERVOIR	☒	☐
Algemene staat tank	☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☒	☐	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Roel De Boeck (erkenningnummer ERK/TS/107368)



Roel De Boeck
ACEG VZW - #271

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL















