



**Ringlaan 39**  
**1853 - Strombeek-Bever**  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be

**Bovengrondse stookolietank**

**Besluit:** De tank mag indienst blijven **Volgende controle:**

**Datum keuring:** 26/05/2026      **Inspecteur:** Peter Maessen  
**ID-label:**

**Mentor:**  
**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Testo 312-3      Serienummer: 03360469/808

**Datum verslag:** 26/05/2026

**Plaats van het onderzoek**

Straatnaam      Beukheuvel  
 Huisnummer      60  
 Busnummer  
 Postcode      2500  
 Gemeente      LIER  
 Land      België

**Eigenaar**

Naam      -  
 Straatnaam      Beukheuvel  
 Huisnummer      60  
 Busnummer  
 Postcode      2500  
 Gemeente      LIER  
 Land      België

**Installateur**

Naam      -  
 BTW nr.      -  
 Telefoonnummer  
 E-mail      -

Type      Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

**RESERVOIR**

Plaatsing reservoir      Toegankelijk bovengronds  
 Type reservoir      Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir      3000 L  
 Datum plaatsing      na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

**INKUIPING**

**Aanwezig**  
 Ja      Nee  
     

**LEIDINGEN**

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lekt stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**RESERVOIR**

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**ACCESSOIRES**

**PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)**

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)**

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TESTEN**

	OK	NOK
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk		

Opmerkingen  
Drukverlies - mbar/h

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Dubbelwandige tank 11-02 CPH002-151 nr 366 02



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Peter Maessen (erkenningsnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481















TELEG

