

A" S" C.

AUTONOME SECURITY CONTROLE

Erkend keuringsorganisme



KEURINGSVERSLAG

Controlebezoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie - NA 01-10-1981

Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften"	Werkinstructie E006	A" S" C. Procedure 23 - 42
--	---------------------	----------------------------

Datum onderzoek :	12-05-2016	Geldig tot :	13-05-2041 (zie § 7.a.)	ID-nr :	TP2016-0574
Adres installatie	Terlakenweg 3 , B - 2560 Kessel				
Eigenaar / DNG	Sporms				
Installateur	Vandeneynde Wim	BTW nr			
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	01/12		
DNB	Eandis	EAN code			
Teller Nr		Index dag		Index nacht	0
Teller Nr	0			Index nacht	0

1.- KENMERKEN

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
3 x 230V	18,00	10,00	Pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en \emptyset	Borden	Eindstroombanen
40A	40A 300mA	4 x 10mm ²	1	12

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie voor en na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Woning	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen	
------	--

4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

--	--

5.- BESLUIT

De elektrische installatie VOLDOET aan de voorschriften van het AREI.
 De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn, namelijk 13-05-2041.
 De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren / werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraadschema (s) werd (en) geïndiceerd.

De inspecteur
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW		IBAN : BE32 7512 0493 7802		BTW nr : BE0826 131 776	
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700	Fax : 011/582961	Mail : usa@autosecurity.be	
Secretariaat	Singellaan 16 A, B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830	Mail : usa@autosecurity.be		
A" S" C. - Documentnummer	E006/08	Rev. : 04	15-02-2016		