

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0496/19.88.59
e-mail: edegrove@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4695450
Voorl. verslagnr.:
Datum: 25/05/2016

Klant / Opdrachtgever:
Erik De Grove
Hombeeksesteenweg 23
2800 MECHELEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: Hombeeksesteenweg 23 MECHELEN 2800
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278
Datum onderzoek: 25/05/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/05/2041 Onderzoeker: FITEN SVEN
Eigendom van: - Erik De Grove
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: - Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 23.7 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: niet in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 10.7 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 18
3X 16A 2P/1.5MM
1X20A 3P/2.5MM°
15X 20A 2P/2.5MM°

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I GEEN


BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,


De Agent-onderzoeker

Eendraadsschema




Opdrachtgever: De Grove - Moyaux Hombeeksesteenweg 23 2800 MECHELEN	Installateur Elektrische Installatie: ir. E. De Grove ID-kaart nr. : 591-8517437-66	De afgevaardigde van het erkend controle organisme: Installatie is gecontroleerd door: OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich Onderzoeker : FITEN Sven Datum : 25-5-16 PV nr. : 4695450 Handtekening :	Adres van uitvoering: Woning aan de Hombeeksesteenweg 23 2800 MECHELEN Datum realisatie: 21.05.2016
--	---	---	--

Situatieschema - kelder verdieping (Bijlage I)



Opdrachtgever: De Grove - Moyaux Hombeeksesteenweg 23 2800 MECHELEN	Installateur Elektrische Installatie: ir. E. De Grove ID-kaart nr. : 591-8517437-66	De afgevaardigde van het erkend controle organisme: Fiten Sven GSM 0498290 077 sven.fiten@ocb.be www.ocb.be 	Adres van uitvoering: Woning aan de Hombeeksesteenweg 23 2800 MECHELEN
			Datum realisatie: 21.05.2016

Situatieschema - Gelijkvloers (Bijlage II)



Opdrachtgever: De Grove - Moyaux Hombeeksesteenweg 23 2800 MECHELEN	Installateur Elektrische Installatie: ir. E. De Grove ID-kaart nr. : 591-8517437-66	De afgevaardigde van het erkend controle organisme:	Adres van uitvoering: Woning aan de Hombeeksesteenweg 23 2800 MECHELEN
		 Fiten Sven GSM 0496/290.077 sven.fiten@ocb.be www.ocb.be 	Datum realisatie: 21.05.2016

Opdrachtgever: De Grove - Moyaux Hombeeksesteenweg 23 2800 MECHELEN	Installateur Elektrische Installatie: ir. E. De Grove ID-kaart nr. : 591-8517437-66	De afgevaardigde van het erkend controle organisme:	Adres van uitvoering: Woning aan de Hombeeksesteenweg 23 2800 MECHELEN
 Fiten Sven GSM 0496/290 077 sven.fiten@ocb.be www.ocb.be			Datum realisatie: 21.05.2016