



C I B
N° 0604

Belgische Industriële Controle v.z.w.

Erkend controleorganisme
Externe dienst voor technische controles op de werkplaats



Brussel: 126, b°12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Brussel
Hainaut : rue des Pierres 18B - 7020 Maisières
Luik: 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse
B.T.W. BE 0406.671.312 cibic@skynet.be

Tel.: 02 245 46 95 Fax: 02 215 12 78
Tél: 065 34 76 50 Fax: 065 36 15 88
Tel.: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80

CONFIDENTIEEL

INSPECTIERAPPORT: CONTROLE VAN EEN NIET-HUISHOUDELIJKE *LV-/ELV-INSTALLATIE (*LV= LOW VOLTAGE (LAAGSPANNING), ELV= EXTRA LOW VOLTAGE)

Aard van de controle: ☒ Voor indienststelling van een installatie ☐ Voor indienststelling van een uitbreiding van de installatie ☐ Periodieke controle van een bestaande installatie

Rapport nr.: 06120118104 Ref. vorig rapport:

Betreft: ARGENTA op de bak Dorp 1860 O/Voorwaer

Aanvrager: Dehaen Paul / Argenta W. Egghaert 37 St Katerijne

Persoon ter plaatse: Dh Dehaen

Inspectieadres: ~~W. Egghaert 37 Dorp~~ 1860 O/Voorwaer

Inspectiedatum: 12/04/2011 Referenties klant:

1. Referenties: A.R.E.I. - ☐ Overige: - Interne procedure(s): PRO-INS-E-600

2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

		IO	O/G	nvt
Identificatie van de geïnspecteerde onderdelen	☒ Elektrisch dossier ☐ Zie schets in bijlage ☐ Zie aangepaste schema's ter plaatse ☐ Verwijzing naar meegenomen schema's:	p		
Bescherming tegen indirecte aanraking	☐ Door aardlekschakelaar ☐ Overspanningsbeveiliging ☐ Permanente isolatiebewaking De beveiligingsprincipes zijn gebaseerd op ☐ art. 86 ☐ art. 88 van het A.R.E.I.	f		
Schema	☒ TT ☐ IT ☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S	f		
Bekwaamheid	☐ BA 1 ☐ BA 2 ☐ BA 3 ☒ BA 4 ☐ BA 5	p		
Externe invloeden	AA... AD... AG... BB... BC... Overige:	f		
Bedrijfsspanning	230V V Frequentie: 50 Hz	f		
Stroom DC	KA ☐ Op basis van schema's ☐ Op basis van berekening ☐ Gemeten	f		

3. Controles, metingen en proeven:

Visuele inspecties:	p		
Continuïteit PE en equipotentialen:	f		
Verbindingen N-PE na aardlekschakelaar:	p		
Werking van aardlekschakelaars / ☐ permanente isolatiebewaking:	p		
Veiligheidsvoorzieningen en automatische uitschakeling van de spanning:	p		
Isolatie ☒ algemeen ☐ van het deel van de geïnspecteerde installatie =	p		
Isolatie van de ELV-circuits: circuit tussen en:	p		
Verspreidingsweerstand van de aardelektrode: R_E Z_E Z_{EB} = 70 Ω (Ar4)	p		
Foutlussen: ☐ in orde, na meting ... ☐ in orde, na controle van de berekening ... ☐ in orde, na controle ter plaatse (☐ de installatie is overgedimensioneerd)	p		
Meetorganen: CIB-E- MET-18 MEI-16 TEC-16 MUL-16	-		

4. Gebreken/opmerkingen:

5. Conclusies ten opzichte van de referenties:

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften. De volgende controle moet worden uitgevoerd vóór: 12/05/2011
- ☐ De installatie komt niet overeen met de hierboven omschreven voorschriften. Voordat de installatie in gebruik kan worden genomen, moet dezelfde instantie nogmaals een onderzoek uitvoeren.
- ☐ Op basis van de resultaten van de inspectie kan de installatie niet als goedgekeurd worden verklaard. Voordat de installatie in gebruik kan worden genomen, moet dezelfde instantie nog een extra onderzoek uitvoeren.

Naam/handtekening van de inspecteur
Voor BIC:

Datum afgifte:

Naam/handtekening van de aanvrager
Voor ontvangst: