

Van: Pascale Reynaerts info@in-je-element.be
Onderwerp: Aanvraag renovatiepremie ontbrekend document
Datum: 11 augustus 2022 om 14:58
Aan: wonen.antwerpen@vlaanderen.be



Beste Christophe Vandenbenden,
Mijn dossiernummer is 22-OVRE-500556.

In bijlage de ontbrekende keuring.

Met vriendelijke groeten,

Pascale Reynaerts

Pagina 1 van 2

B E I T M - 018-01-26 - 00

Verslag N° 100670

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 100633
Inspecteur: Wellens Kristof
Controle volgens AREI. art.: 86, 270
Type keuring: Indienstellersonderzoek

Datum verslag: 09/08/2022
Datum keuring: 05/02/2019
Keuring N°: 20190695
Aanwezigen: Mevr. Pascal Reynaerts en Dhr. Alain Haeck

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Lange Zandstraat 76, 2800 WALEM
Distributienetbeheerder: Iverlek (via Eandis)
Teller n°: 16252081
Index teller: Dag: 1153,00 Nacht: 1151,00
EAN-code:
Naam opdrachtgever: PASCAL REYNAERTS
Naam eigenaar: Mevr. Pascal Reynaerts
Installateur: Alain Haeck
BTW-n° of ID: 0681.855.659
Type lokaal: Woning

Adres opdrachtgever: Lange Zandstraat 76, 2800 WALEM
Adres eigenaar: Lange Zandstraat 76 - 2800 Walem

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 400V + N Max. beveiliging: 4 x 40 A Meter - bord verbinding: VVB 4 x 6 mm²
Type electrode: Piket # verdeelborden: 2 # eindstroombanen: 24

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	NVT
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 25	Kringen 1 --> 21 + A --> D	1,5mm², 2,5mm², 6mm
Kringen 5 --> 10 # 6	Kringen 5 --> 10	1,5mm², 2,5mm²
Bord garage # 4	Kringen A --> D	2,5mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	29,70 Ohm	Alg. isolatieweerstand:	3,90 MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK	Indirecte aanraking:	OK	Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK	Equipotentiale verbindingen:	OK	Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 05/02/2044 (art. 271).
De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA Situatieschema's: JA Andere:

De Inspecteur,
Wellens Kristof



Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
STW 03/770 75 14
info@atecon.be

RPE Antwerpen - Afdeling Antwerpen
BTW BE040363721

Pagina 7 van 2

R.E.I.N. 2018.01.28 V1

Verlag N°: 160631

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / Info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Extra inbreuken :

Bord garage, kringen B en D zijn reserve kringen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan c na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.