



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

- ☒ BTV Antwerpen
☐ BTV Brabant-Wallon
☐ BTV Brussel
☐ BTV Hainaut
☐ BTV Liège
☐ BTV Limburg
☐ BTV Namur / Luxembourg
☐ BTV Oost-Vlaanderen
☐ BTV Vlaams-Brabant
☐ BTV West-Vlaanderen

Tel. 03 216 28 90
Tel. 081 65 84 59
Tel. 02 230 81 82
Tel. 064 33 64 55
Tel. 04 253 19 72
Tel. 011 42 18 34
Tel. 083 21 35 27
Tel. 09 252 45 45
Tel. 016 63 47 45
Tel. 056 70 54 05

btv.antwerpen@btvcontrol.be
btv.brabantwallon@btvcontrol.be
btv.brussel@btvcontrol.be
btv.hainaut@btvcontrol.be
btv.liege@btvcontrol.be
btv.limburg@btvcontrol.be
btv.namur@btvcontrol.be
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Teller nr.:

Index:

U. Ref.: O. Ref.:

Verslagnr.: 346/141203/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2500 Lin
Waterpoortstraat 29

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: L.D.C. Electro

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK: 0479428438

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 31/12/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (KB 412-2012) (TR art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: WONING

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning: mono 230 V

Bescherming van de aansluiting: 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type DIFF

Type van de aardelektrode: tus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 18

RA: 4 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Bord 1: 1x DIFF 40A/30mA 2P
2x hring 20A 2P Auto
1x hring 16A 2P Auto

Bord 2: 1x hring 30A 2P Auto
1x hring 20A 2P Auto
2x hring 16A 2P Auto
1x DIFF 40A/30mA 2P

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 05/12/14

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: Karel

handtekening

Nota: Dit verslag is geldig voor versuuring

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/12/2019 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

346 Jut Fobelels



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,