3334912

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis / .....

Aanvulling verslag nr. .....

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop woonEenheid~~

Type der lokalen : Duplexappartement 1e V + achterkant GLV

Plaats van onderzoek : Sint-Katelijnestraat 52, 2800 Mechelen

Eigendom van : TV Yoco - New Investments, Sint-Bavoplein 4, 2530 Boechout

Opdrachtgever : NV Yoco LTD

Installateur : IDEM

BTW : BE0456 770 624 ID-kaart : Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : Op de Beeck Stijn Datum van onderzoek : 06/08/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. : 4p40A Schak. : 4p40A 300mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : ≤ 35 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 8,43 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 16 Algemene isolatieweerstand : 0,980 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4p40A 300 mA bijkomende : 4p40A 30 mA

werking testknop : in orde ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd - ~~door dezelfde organisme~~ - uiterlijk op : 06/08/2037 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

OP DE BEECK Stijn
GSM: 0493/246 129
stijn.opdebeeck@ocb.be

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49